



ACQUA LATINA

Allegato "C" del

**RAPPORTO INFORMATIVO**

**2004**



01 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2004

## Caratteristiche Qualitative Impianti di Depurazione

Comune	Impianto	Parametro	UN_MISURA	Limite	VALMIN	VALMEDIO	VALMAX
Amaseno	Depuratore Comunale Via Pantano Con Mola (La) snc	Solidi Sospesi Totali	mg/L	Non più del 40% del valore a monte dell'impianto	1,00	5,45	10,00
		Solidi Sedimentabili 2 H	ml/L	2	0,10	0,10	0,10
		Solidi Grossolani	cm	0.00	0,00	0,00	0,00
		B.O.D.5	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	3,00	11,73	30,00
		C.O.D.	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	7,00	28,27	71,00
		Azoto Ammoniacale (NH4)	mg/L	30	0,10	0,77	2,35
		Azoto Nitroso (NO2) come N	mg/L	1	0,01	0,04	0,08
		Azoto Nitrico (NO3) come N	mg/L	30	0,10	2,44	6,90
		Fosforo Totale come P	mg/L	10	0,15	0,58	1,35
		Tensioattivi Totali	mg/L	4	0,14	2,07	14,00
		Cloruri	mg/L	1.200	17,00	29,15	56,70
		Cloro Attivo Libero	mg/L	0,3	0,00	0,16	0,90
		Coliformi Totali	UFC/100ml	20.000	800,00	32.509,09	300.000,00
		Coliformi Fecali	UFC/100ml	12.000	100,00	23.490,91	250.000,00
Streptococchi Fecali	UFC/100ml	2.000	10,00	3.828,18	36.000,00		
Anzio	Dep. CAVALLO MORTO Lnm Sterilizie - Lido dei Pini	Solidi Sospesi Totali	mg/L	35	6,00	13,53	44,00
		B.O.D.5	mg/L	25	4,00	14,21	30,00
		C.O.D.	mg/L	125	20,00	34,27	71,00
		Azoto Ammoniacale (NH4)	mg/L	15	0,20	1,78	10,00
		Azoto Nitroso (NO2) come N	mg/L	1	0,00	0,23	1,06
		Azoto Nitrico (NO3) come N	mg/L	20	4,30	7,10	11,30
		Fosforo Totale come P	mg/L	10	1,50	2,88	5,40
		Tensioattivi Totali	mg/L	2	0,10	0,22	0,45
Grassi Totali	mg/L	20	1,00	1,00	1,00		

Comune	Impianto	Parametro	UN_MISURA	Limite	VALMIN	VALMEDIO	VALMAX
Anzio	Depuratore COLLE COCCHINO - V.Colle Oppio Via Colle Cocchino SNC	Solidi Sospesi Totali	mg/L	35	3,00	14,58	30,00
		B.O.D.5	mg/L	25	5,00	13,08	50,00
		C.O.D.	mg/L	125	14,00	34,83	86,00
		Azoto Ammoniacale (NH4)	mg/L	15	0,00	1,52	12,60
		Azoto Nitroso (NO2) come N	mg/L	0,6	0,00	0,02	0,10
		Azoto Nitrico (NO3) come N	mg/L	20	3,60	5,83	9,03
		Fosforo Totale come P	mg/L	10	1,50	2,81	5,80
		Tensioattivi Totali	mg/L	2	0,10	0,21	0,45
		Grassi Totali	mg/L	20	1,00	1,75	3,00
Cisterna di Latina	Depuratore CISTERNA Via Cerciabella SNC	Solidi Sospesi Totali	mg/L	35	10,00	13,69	48,00
		B.O.D.5	mg/L	25	2,00	12,29	30,00
		C.O.D.	mg/L	125	13,00	37,57	85,00
		Azoto Ammoniacale (NH4)	mg/L	15	0,10	0,19	0,60
		Azoto Nitroso (NO2) come N	mg/L	0,6	0,05	0,18	0,50
		Azoto Nitrico (NO3) come N	mg/L	20	2,20	5,09	8,70
		Fosforo Totale come P	mg/L	10	0,04	0,84	2,00
		Tensioattivi Totali	mg/L	2	0,10	0,16	0,20
		Grassi Totali	mg/L	20	0,30	3,03	5,00
		Cloro Attivo Libero	mg/L	0,2	0,00	0,02	0,15
		Escherichia Coli	UFC/100ml	5.000	0,00	4.525,55	15.000,00
Cori	Depuratore di Giulianello Via Biscari SNC Giulianello	Solidi Sospesi Totali	mg/L	Non più del 40% del valore a monte dell'impianto	10,00	62,91	145,00
		B.O.D.5	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	7,00	60,00	200,00
		C.O.D.	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	10,00	123,00	340,00
		Azoto Ammoniacale (NH4)	mg/L	30	0,10	9,69	45,00
		Azoto Nitroso (NO2) come N	mg/L	1	0,00	0,28	2,12
		Azoto Nitrico (NO3) come N	mg/L	30	0,00	4,26	12,00
		Fosforo Totale come P	mg/L	10	1,00	2,11	6,00
		Tensioattivi Totali	mg/L	4	1,50	3,93	5,90
		Grassi Totali	mg/L	40	11,00	17,50	24,00
		Cloro Attivo Libero	mg/L	0,3	0,00	0,00	0,00

Comune	Impianto	Parametro	UN_MISURA	Limite	VALMIN	VALMEDIO	VALMAX
Cori	Depuratore Cori Centro Via S. Angelo SNC	Solidi Sospesi Totali	mg/L	Non più del 40% del valore a monte dell'impianto	30,00	88,33	188,00
		B.O.D.5	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	28,00	118,00	260,00
		C.O.D.	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	59,00	220,83	450,00
		Azoto Ammoniacale (NH4)	mg/L	30	12,50	20,55	27,50
		Azoto Nitroso (NO2) come N	mg/L	0,00	0,00	0,03	0,10
		Azoto Nitrico (NO3) come N	mg/L	30	0,00	1,00	4,00
		Fosforo Totale come P	mg/L	10	1,00	4,23	7,25
		Tensioattivi Totali	mg/L	4	4,40	4,95	5,50
		Grassi Totali	mg/L	40	28,00	28,50	29,00
		Cloro Attivo Libero	mg/L	0,3	0,00	0,00	0,00
Fondi	Depuratore di FONDI Via Spinete I	Solidi Sospesi Totali	mg/L	35	1,00	13,00	56,00
		Solidi Grossolani	cm	1	0,00	0,00	0,00
		B.O.D.5	mg/L	25	2,00	16,91	100,00
		C.O.D.	mg/L	125	10,00	47,88	178,00
		Fosforo Totale come P	mg/L	2	0,59	2,23	5,16
		Tensioattivi Totali	mg/L	2	0,03	2,53	41,65
		Cloruri	mg/L	1.200	62,00	88,47	115,47
		Grassi Totali	mg/L	20	8,00	58,03	212,00
		Cloro Attivo Libero	mg/L	4.48	0,00	0,17	0,60
Formia	Uffici e DEPURATORE □ ex ENAOLI - Via Mamurrano Via Ponteritto SNC	Solidi Sospesi Totali	mg/L	35	1,00	8,35	32,00
		Solidi Grossolani	1 cm	assenti	0,00	0,00	0,00
		B.O.D.5	mg/L	25	3,00	15,13	35,00
		C.O.D.	mg/L	125	8,00	44,29	138,00
		Azoto Ammoniacale (NH4)	mg/L	15	0,05	3,93	28,00
		Azoto Nitroso (NO2) come N	mg/L	0,6	0,02	0,11	0,52
		Azoto Nitrico (NO3) come N	mg/L	20	0,35	3,16	9,53
		Fosforo Totale come P	mg/L	10	0,05	1,41	10,32
		Tensioattivi Totali	mg/L	2	0,05	1,75	6,95
		Cloruri	mg/L	1.200	32,95	70,22	102,80
		Grassi Totali	mg/L	20	3,00	50,91	282,00
		Cloro Attivo Libero	mg/L	0,2	0,00	0,14	0,40
Escherichia Coli	UFC/100ml	5.000	100,00	3.360,87	30.000,00		

Comune	Impianto	Parametro	UN_MISURA	Limite	VALMIN	VALMEDIO	VALMAX
Gaeta	Depuratore GAETA Loc. Arzano SNC	Solidi Sospesi Totali	mg/L	35	2,00	11,83	33,00
		Solidi Grossolani	1 cm	assenti	0,00	0,00	0,00
		B.O.D.5	mg/L	25	3,00	13,53	40,00
		C.O.D.	mg/L	125	10,00	49,53	257,00
		Azoto Ammoniacale (NH4)	mg/L	15	0,04	1,58	13,90
		Azoto Nitroso (NO2) come N	mg/L	1	0,01	0,03	0,07
		Azoto Nitrico (NO3) come N	mg/L	20	1,24	5,62	19,60
		Fosforo Totale come P	mg/L	10	0,16	2,57	6,99
		Tensioattivi Totali	mg/L	2	0,02	0,80	2,60
		Cloruri	mg/L	1.200	167,30	670,33	4.006,20
		Grassi Totali	mg/L	20	6,95	34,24	131,00
		Cloro Attivo Libero	mg/L	0	0,03	0,12	0,20
		Escherichia Coli	UFC/100ml	5.000	50,00	3.651,67	80.000,00
Giuliano di Roma	Depuratore Giuliano di Roma Loc. Santa Lucia	Solidi Sospesi Totali	mg/L	Non più del 40% del valore a monte dell'impianto	2,00	20,27	56,00
		Solidi Sedimentabili 2 H	ml/L	2	0,10	0,16	0,60
		Solidi Grossolani	cm	1	0,00	0,00	0,00
		B.O.D.5	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	10,00	46,36	130,00
		C.O.D.	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	19,00	84,09	170,00
		Azoto Ammoniacale (NH4)	mg/L	30	0,16	4,31	13,07
		Azoto Nitroso (NO2) come N	mg/L	1	0,06	0,26	0,48
		Azoto Nitrico (NO3) come N	mg/L	30	0,16	4,98	10,38
		Fosforo Totale come P	mg/L	10	0,25	3,80	15,76
		Tensioattivi Totali	mg/L	4	0,07	7,06	32,27
		Cloruri	mg/L	1.200	30,10	58,50	106,40
		Cloro Attivo Libero	mg/L	0,3	0,00	0,03	0,05
		Coliformi Totali	UFC/100ml	20.000	1.500,00	215.136,36	780.000,00
		Coliformi Fecali	UFC/100ml	12.000	800,00	59.481,82	200.000,00
Streptococchi Fecali	UFC/100ml	2.000	200,00	45.127,27	160.000,00		

Comune	Impianto	Parametro	UN_MISURA	Limite	VALMIN	VALMEDIO	VALMAX
Giuliano di Roma	Depuratore Giuliano Centro Loc. Campo Sportivo Via del Campo Sportivo Con. Della Fontana	Solidi Sospesi Totali	mg/L	Non più del 40% del valore a monte dell'impianto	20,00	87,82	157,00
		Solidi Sedimentabili 2 H	ml/L	2	0,10	0,70	6,00
		Solidi Grossolani	cm	1	0,00	0,00	0,00
		B.O.D.5	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	27,00	246,09	520,00
		C.O.D.	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	59,00	294,45	538,00
		Azoto Ammoniacale (NH4)	mg/L	30	10,30	33,80	84,56
		Azoto Nitroso (NO2) come N	mg/L	1	0,02	0,10	0,30
		Azoto Nitrico (NO3) come N	mg/L	30	0,08	0,45	1,02
		Fosforo Totale come P	mg/L	10	1,20	6,10	16,73
		Tensioattivi Totali	mg/L	4	2,09	82,21	314,19
		Cloruri	mg/L	1.200	27,70	70,70	117,00
		Cloro Attivo Libero	mg/L	0,3	0,00	0,00	0,00
		Coliformi Totali	UFC/100ml	20.000	50.000,00	624.181,82	950.000,00
		Coliformi Fecali	UFC/100ml	12.000	15.000,00	241.909,09	600.000,00
Streptococchi Fecali	UFC/100ml	2.000	13.000,00	207.909,09	650.000,00		
Itri	Depuratore RIO TORTO Con Calabretto SNC	Solidi Sospesi Totali	mg/L	35	10,00	78,64	288,00
		Solidi Grossolani	cm	1	0,00	0,00	0,00
		B.O.D.5	mg/L	25	15,00	61,00	170,00
		C.O.D.	mg/L	125	71,00	147,82	384,00
		Fosforo Totale come P	mg/L	2	0,52	5,47	23,08
		Tensioattivi Totali	mg/L	2	0,15	3,94	10,29
		Cloruri	mg/L	1.200	102,80	146,57	182,16
		Grassi Totali	mg/L	20	37,00	37,00	37,00
		Cloro Attivo Libero	mg/L	0,2	0,00	0,17	0,30
Escherichia Coli	UFC/100ml	5.000	300,00	26.909,09	150.000,00		
Latina	Depuratore CICERCHIA Via del Lido	Solidi Sospesi Totali	mg/L	35	3,00	23,88	84,00
		B.O.D.5	mg/L	25	7,00	23,88	64,00
		C.O.D.	mg/L	125	18,00	48,41	120,00
		Fosforo Totale come P	mg/L	2	2,50	4,60	7,60
		Tensioattivi Totali	mg/L	2	0,20	0,36	0,60
		Grassi Totali	mg/L	20	1,00	1,67	2,00

Comune	Impianto	Parametro	UN_MISURA	Limite	VALMIN	VALMEDIO	VALMAX
Latina	Depuratore LATINA EST Via dei Cappuccini SNC	Solidi Sospesi Totali	mg/L	35	11,00	27,71	55,00
		B.O.D.5	mg/L	25	10,00	26,62	50,00
		C.O.D.	mg/L	125	19,00	47,03	118,00
		Azoto Ammoniacale (NH4)	mg/L	0.00	1,20	6,34	19,00
		Azoto Nitroso (NO2) come N	mg/L	1	0,00	0,43	2,42
		Azoto Nitrico (NO3) come N	mg/L	20	2,70	6,68	13,50
		Fosforo Totale come P	mg/L	10	0,80	2,45	3,50
		Tensioattivi Totali	mg/L	2	0,25	0,39	0,65
		Grassi Totali	mg/L	20	1,00	1,33	2,00
Latina	Depuratore LATINA MARE Via Valmontorio SNC B.go Sabotino Lt	Solidi Sospesi Totali	mg/L	35	6,00	21,20	90,00
		B.O.D.5	mg/L	25	4,00	15,20	40,00
		C.O.D.	mg/L	125	22,00	50,70	150,00
		Azoto Ammoniacale (NH4)	mg/L	15	0,20	4,33	18,40
		Azoto Nitroso (NO2) come N	mg/L	0,6	0,00	2,88	55,00
		Azoto Nitrico (NO3) come N	mg/L	20	4,50	9,18	16,90
		Fosforo Totale come P	mg/L	10	1,80	4,04	8,10
		Tensioattivi Totali	mg/L	2	0,20	0,71	1,60
		Cloruri	mg/L	1.200	490,00	624,67	729,00
Grassi Totali	mg/L	20	4,00	4,00	4,00		
Latina	Depuratore Latina Scalo Via Carrara Latina Scalo	Solidi Sospesi Totali	mg/L	80	12,00	41,64	80,00
		B.O.D.5	mg/L	40	22,00	43,73	90,00
		C.O.D.	mg/L	160	33,00	77,18	145,00
		Azoto Ammoniacale (NH4)	mg/L	15	3,00	14,51	32,00
		Azoto Nitroso (NO2) come N	mg/L	1	0,00	0,29	1,27
		Azoto Nitrico (NO3) come N	mg/L	20	0,00	3,23	7,90
		Fosforo Totale come P	mg/L	10	1,10	3,38	5,60
		Tensioattivi Totali	mg/L	2	0,35	2,74	12,00
		Grassi Totali	mg/L	20	1,00	3,14	5,50



Comune	Impianto	Parametro	UN_MISURA	Limite	VALMIN	VALMEDIO	VALMAX
Latina	Depuratore Borgo Grappa Via del Mare 00 B.go Grappa	Solidi Sospesi Totali	mg/L	Non più del 40% del valore a monte dell'impianto	3,00	15,27	44,00
		B.O.D.5	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	5,00	20,67	70,00
		C.O.D.	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	15,00	39,36	125,00
		Azoto Ammoniacale (NH4)	mg/L	30	0,20	6,04	38,00
		Azoto Nitroso (NO2) come N	mg/L	1	0,00	0,30	1,50
		Azoto Nitrico (NO3) come N	mg/L	30	0,00	12,90	24,80
		Fosforo Totale come P	mg/L	10	0,40	2,21	5,90
		Tensioattivi Totali	mg/L	4	0,10	0,65	2,90
		Grassi Totali	mg/L	40	4,00	4,50	5,00
Latina	Depuratore Borgo Bainsizza Via Scopeto SNC B.go Bainsizza Lt	Solidi Sospesi Totali	mg/L	Non più del 40% del valore a monte dell'impianto	5,00	11,27	18,00
		B.O.D.5	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	15,00	23,09	33,00
		C.O.D.	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	30,00	47,64	62,00
		Azoto Ammoniacale (NH4)	mg/L	30	15,00	22,77	35,00
		Azoto Nitroso (NO2) come N	mg/L	1	0,00	0,58	1,20
		Azoto Nitrico (NO3) come N	mg/L	30	0,00	2,47	5,40
		Fosforo Totale come P	mg/L	10	0,90	3,05	6,35
		Tensioattivi Totali	mg/L	4	0,50	1,17	2,50
		Grassi Totali	mg/L	40	2,00	3,10	6,00



Comune	Impianto	Parametro	UN_MISURA	Limite	VALMIN	VALMEDIO	VALMAX
Latina	Depuratore B.GO S.MICHELE Via Capograssa B.go San Michele	Solidi Sospesi Totali	mg/L	Non più del 40% del valore a monte dell'impianto	2,00	8,64	15,00
		B.O.D.5	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	5,00	9,91	17,00
		C.O.D.	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	12,00	24,00	37,00
		Azoto Ammoniacale (NH4)	mg/L	30	0,20	0,68	2,00
		Azoto Nitroso (NO2) come N	mg/L	1	0,00	0,82	4,50
		Azoto Nitrico (NO3) come N	mg/L	30	3,40	11,48	22,50
		Fosforo Totale come P	mg/L	10	1,90	3,33	6,65
		Tensioattivi Totali	mg/L	4	0,20	0,31	0,40
		Grassi Totali	mg/L	40	1,00	1,00	1,00
Latina	Depuratore Borgo Piave Via Chiesuola 43 B.go CARSO	Solidi Sospesi Totali	mg/L	Non più del 40% del valore a monte dell'impianto	3,00	18,00	45,00
		B.O.D.5	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	9,00	17,55	30,00
		C.O.D.	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	19,00	36,18	75,00
		Azoto Ammoniacale (NH4)	mg/L	30	0,40	16,09	33,00
		Azoto Nitroso (NO2) come N	mg/L	1	0,00	0,52	3,63
		Azoto Nitrico (NO3) come N	mg/L	30	0,00	5,05	33,80
		Fosforo Totale come P	mg/L	10	1,50	2,43	3,90
		Tensioattivi Totali	mg/L	4	0,30	0,58	1,10
		Grassi Totali	mg/L	40	1,00	1,54	2,00

Comune	Impianto	Parametro	UN_MISURA	Limite	VALMIN	VALMEDIO	VALMAX
Latina	Depuratore Borgo S.Maria Via del Crocifisso SNC B.go S.Maria Lt	Solidi Sospesi Totali	mg/L	Non più del 40% del valore a monte dell'impianto	2,00	11,36	35,00
		B.O.D.5	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	12,00	27,91	42,00
		C.O.D.	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	25,00	53,55	87,00
		Azoto Ammoniacale (NH4)	mg/L	30	3,00	10,67	25,20
		Azoto Nitroso (NO2) come N	mg/L	1	0,33	0,75	1,20
		Azoto Nitrico (NO3) come N	mg/L	30	3,38	8,14	14,70
		Fosforo Totale come P	mg/L	10	1,30	4,37	8,20
		Tensioattivi Totali	mg/L	4	0,40	0,73	1,40
		Grassi Totali	mg/L	40	2,00	3,25	4,00
Latina	Depuratore Borgo Carso presso ex MATTATOIO Via Congiunte Dx B.go Carso Lt	Solidi Sospesi Totali	mg/L	Non più del 40% del valore a monte dell'impianto	2,00	9,55	23,00
		B.O.D.5	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	3,00	7,20	11,00
		C.O.D.	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	8,00	19,36	32,00
		Azoto Ammoniacale (NH4)	mg/L	30	0,00	0,08	0,50
		Azoto Nitroso (NO2) come N	mg/L	1	0,00	0,14	1,50
		Azoto Nitrico (NO3) come N	mg/L	30	3,40	5,19	7,90
		Fosforo Totale come P	mg/L	10	0,55	1,64	3,20
		Tensioattivi Totali	mg/L	4	0,10	0,23	0,60
		Grassi Totali	mg/L	40	1,00	1,00	1,00

Comune	Impianto	Parametro	UN_MISURA	Limite	VALMIN	VALMEDIO	VALMAX
Latina	Depuratore Borgo Montello Via Monfalcone B:go Montello	Solidi Sospesi Totali	mg/L	Non più del 40% del valore a monte dell'impianto	2,00	20,73	50,00
		B.O.D.5	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	10,00	21,27	60,00
		C.O.D.	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	15,00	45,82	140,00
		Azoto Ammoniacale (NH4)	mg/L	30	0,50	6,88	25,20
		Azoto Nitroso (NO2) come N	mg/L	1	0,00	0,81	6,70
		Azoto Nitrico (NO3) come N	mg/L	30	0,00	6,79	15,80
		Fosforo Totale come P	mg/L	10	0,70	3,91	14,20
		Tensioattivi Totali	mg/L	4	0,10	0,80	4,20
		Grassi Totali	mg/L	40	1,00	2,67	5,00
Latina	Depuratore Borgo Faiti Via Migliara 43 SNC B.go Faiti Lt	Solidi Sospesi Totali	mg/L	Non più del 40% del valore a monte dell'impianto	2,00	14,27	30,00
		B.O.D.5	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	6,00	20,40	48,00
		C.O.D.	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	10,00	38,64	82,00
		Azoto Ammoniacale (NH4)	mg/L	30	0,20	7,12	26,50
		Azoto Nitroso (NO2) come N	mg/L	1	0,00	0,62	3,60
		Azoto Nitrico (NO3) come N	mg/L	30	0,00	4,21	20,30
		Fosforo Totale come P	mg/L	10	0,15	2,03	4,10
		Tensioattivi Totali	mg/L	4	0,20	1,36	3,50
		Grassi Totali	mg/L	40	3,00	3,00	3,00

Comune	Impianto	Parametro	UN_MISURA	Limite	VALMIN	VALMEDIO	VALMAX
<b>Latina</b>	Depuratore Le Ferriere Via Ferriere B.go Montello	Solidi Sospesi Totali	mg/L	Non più del 40% del valore a monte dell'impianto	8,00	16,55	29,00
		B.O.D.5	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	6,00	18,18	30,00
		C.O.D.	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	16,00	32,55	53,00
		Azoto Ammoniacale (NH4)	mg/L	30	0,00	2,98	7,90
		Azoto Nitroso (NO2) come N	mg/L	1	0,00	0,14	0,65
		Azoto Nitrico (NO3) come N	mg/L	30	2,70	13,78	29,30
		Fosforo Totale come P	mg/L	10	0,75	1,58	2,30
		Tensioattivi Totali	mg/L	4	0,10	0,79	2,60
<b>Lenola</b>	Depuratore Valle Bernardo Loc. Valle Bernardo snc	Solidi Sospesi Totali	mg/L	Non più del 40% del valore a monte dell'impianto	6,00	173,82	1.695,00
		Solidi Sedimentabili 2 H	ml/L	2	0,10	5,41	58,00
		Solidi Grossolani	cm	1	0,00	0,00	0,00
		B.O.D.5	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	20,00	65,45	170,00
		C.O.D.	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	59,00	146,36	618,00
		Azoto Ammoniacale (NH4)	mg/L	30	0,51	24,04	59,49
		Azoto Nitroso (NO2) come N	mg/L	1	0,01	0,19	0,63
		Azoto Nitrico (NO3) come N	mg/L	30	0,20	4,05	10,49
		Fosforo Totale come P	mg/L	10	0,89	5,33	11,44
		Tensioattivi Totali	mg/L	4	0,37	10,45	27,90
		Cloruri	mg/L	1.200	63,80	119,31	244,60
		Cloro Attivo Libero	mg/L	0,3	0,00	0,01	0,06
		Coliformi Totali	UFC/100ml	20.000	600,00	95.463,64	590.000,00
		Coliformi Fecali	UFC/100ml	12.000	200,00	28.381,82	190.000,00
Streptococchi Fecali	UFC/100ml	2.000	200,00	20.427,27	120.000,00		

Comune	Impianto	Parametro	UN_MISURA	Limite	VALMIN	VALMEDIO	VALMAX
Lenola	Depuratore POZZAVEGLI San Martino Loc. Chiavica	Solidi Sospesi Totali	mg/L	Non più del 40% del valore a monte dell'impianto	3,00	30,18	114,00
		Solidi Sedimentabili 2 H	ml/L	2	0,10	1,24	10,00
		Solidi Grossolani	cm	1	0,00	0,00	0,00
		B.O.D.5	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	10,00	39,09	80,00
		C.O.D.	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	46,00	106,55	293,00
		Azoto Ammoniacale (NH4)	mg/L	30	0,23	6,27	31,03
		Azoto Nitroso (NO2) come N	mg/L	1	0,01	0,04	0,11
		Azoto Nitrico (NO3) come N	mg/L	30	1,22	3,70	7,49
		Fosforo Totale come P	mg/L	10	0,33	2,39	6,94
		Tensioattivi Totali	mg/L	4	0,03	2,55	8,00
		Cloruri	mg/L	1.200	60,30	101,33	152,40
		Cloro Attivo Libero	mg/L	0	0,00	0,06	0,30
		Coliformi Totali	UFC/100ml	20.000	1.000,00	86.736,36	260.000,00
		Coliformi Fecali	UFC/100ml	12.000	400,00	26.745,45	140.000,00
Streptococchi Fecali	UFC/100ml	2.000	300,00	14.963,64	80.000,00		
Maenza	Depuratore Via Carpinetana - S.S. 609 D. bivio	Solidi Sospesi Totali	mg/L	Non più del 40% del valore a monte dell'impianto	6,00	22,29	58,00
		Solidi Sedimentabili 2 H	ml/L	2	0,10	0,10	0,10
		Solidi Grossolani	cm	1	0,00	0,00	0,00
		B.O.D.5	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	10,00	28,29	53,00
		C.O.D.	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	8,00	94,86	268,00
		Azoto Ammoniacale (NH4)	mg/L	30	0,39	3,09	6,50
		Azoto Nitroso (NO2) come N	mg/L	1	0,01	0,10	0,21
		Azoto Nitrico (NO3) come N	mg/L	30	0,04	7,44	19,74
		Fosforo Totale come P	mg/L	10	0,16	2,13	5,21
		Tensioattivi Totali	mg/L	4	0,21	1,63	4,80
		Cloruri	mg/L	1.200	58,10	74,74	87,75
		Cloro Attivo Libero	mg/L	0,3	0,00	0,00	0,00
		Coliformi Totali	UFC/100ml	20.000	6.800,00	151.542,86	290.000,00
		Coliformi Fecali	UFC/100ml	12.000	900,00	66.557,14	150.000,00
Streptococchi Fecali	UFC/100ml	2.000	1.000,00	16.666,67	33.000,00		

Comune	Impianto	Parametro	UN_MISURA	Limite	VALMIN	VALMEDIO	VALMAX
<b>Minturno</b>	Depuratore PANTANI Loc. PANTANO-IRTO Via Punta Fiume Marina di Minturno	Solidi Sospesi Totali	mg/L	35	2,00	9,69	27,00
		Solidi Grossolani	1 cm	assenti	0,00	0,00	0,00
		B.O.D.5	mg/L	25	2,00	17,56	90,00
		C.O.D.	mg/L	125	10,00	36,50	100,00
		Azoto Ammoniacale (NH4)	mg/L	15	0,06	2,15	12,02
		Azoto Nitroso (NO2) come N	mg/L	0,6	0,01	0,09	0,41
		Azoto Nitrico (NO3) come N	mg/L	20	0,80	5,09	9,61
		Fosforo Totale come P	mg/L	10	0,04	1,84	5,21
		Tensioattivi Totali	mg/L	2	0,01	2,56	8,44
		Cloruri	mg/L	1.200	31,24	66,65	106,40
		Grassi Totali	mg/L	20	0,94	8,06	20,00
		Cloro Attivo Libero	mg/L	0,2	0,00	0,11	0,25
Escherichia Coli	UFC/100ml	5.000	100,00	2.543,75	20.000,00		
<b>Nettuno</b>	Depuratore CEA di NETTUNO Via Cicco C. 4	Solidi Sospesi Totali	mg/L	35	4,00	16,74	73,00
		B.O.D.5	mg/L	25	5,00	14,09	40,00
		C.O.D.	mg/L	125	12,00	33,83	100,00
		Azoto Ammoniacale (NH4)	mg/L	15	0,00	1,28	13,00
		Azoto Nitroso (NO2) come N	mg/L	0,6	0,00	0,26	1,50
		Azoto Nitrico (NO3) come N	mg/L	0.00	1,13	4,20	8,20
		Fosforo Totale come P	mg/L	10	0,75	2,06	4,10
		Tensioattivi Totali	mg/L	2	0,10	0,35	0,65
<b>Norma</b>	Depuratore COMUNALE Via del Castagneto Via Capo dell'Acqua SNC	Solidi Sospesi Totali	mg/L	Non più del 40% del valore a monte dell'impianto	12,00	18,91	45,00
		B.O.D.5	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	7,00	16,00	35,00
		C.O.D.	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	20,00	37,45	62,00
		Azoto Ammoniacale (NH4)	mg/L	30	0,00	1,82	7,00
		Azoto Nitroso (NO2) come N	mg/L	1	0,00	0,08	0,20
		Azoto Nitrico (NO3) come N	mg/L	30	1,35	7,98	14,60
		Fosforo Totale come P	mg/L	10	0,03	0,95	2,20
		Tensioattivi Totali	mg/L	4	0,04	0,43	1,82
Grassi Totali	mg/L	40	12,00	12,00	12,00		

Comune	Impianto	Parametro	UN_MISURA	Limite	VALMIN	VALMEDIO	VALMAX
<b>Pontinia</b>	Depuratore di PONTINIA Via Migliara n, 48 Mare	Solidi Sospesi Totali	mg/L	80	4,00	11,73	24,00
		Solidi Sedimentabili 2 H	ml/L	0,5	0,10	0,11	0,20
		Solidi Grossolani	cm	1	0,00	0,00	0,00
		B.O.D.5	mg/L	40	10,00	19,09	30,00
		C.O.D.	mg/L	160	18,00	39,27	77,00
		Azoto Ammoniacale (NH4)	mg/L	15	0,11	1,68	5,64
		Azoto Nitroso (NO2) come N	mg/L	0,6	0,01	0,04	0,12
		Azoto Nitrico (NO3) come N	mg/L	20	1,73	3,72	7,38
		Fosforo Totale come P	mg/L	0.00	0,14	1,84	5,09
		Tensioattivi Totali	mg/L	2	0,15	1,93	12,50
		Cloruri	mg/L	1.200	101,43	206,21	709,00
		Cloro Attivo Libero	mg/L	0,2	0,00	0,06	0,18
		Coliformi Totali	UFC/100ml	20.000	19.000,00	123.181,82	450.000,00
		Coliformi Fecali	UFC/100ml	12.000	2.000,00	28.000,00	140.000,00
Streptococchi Fecali	UFC/100ml	2.000	1.000,00	3.772,73	11.000,00		
<b>Priverno</b>	Depuratore PRIVERNO CAPOLUOGO Via Mole Comune 000 00	Solidi Sospesi Totali	mg/L	80	28,00	81,64	136,00
		Solidi Sedimentabili 2 H	ml/L	0,5	0,10	1,06	3,80
		Solidi Grossolani	cm	1	0,00	0,00	0,00
		B.O.D.5	mg/L	40	40,00	165,45	530,00
		C.O.D.	mg/L	160	60,00	242,36	910,00
		Azoto Ammoniacale (NH4)	mg/L	15	6,32	27,63	69,27
		Azoto Nitroso (NO2) come N	mg/L	0,6	0,01	0,05	0,13
		Azoto Nitrico (NO3) come N	mg/L	20	0,01	0,18	0,48
		Fosforo Totale come P	mg/L	10	0,89	5,22	11,90
		Tensioattivi Totali	mg/L	2	1,07	30,27	152,66
		Cloruri	mg/L	1.200	66,69	104,55	147,41
		Cloro Attivo Libero	mg/L	0,2	0,00	0,03	0,05
		Coliformi Totali	UFC/100ml	20.000	2.000,00	327.472,73	800.000,00
		Coliformi Fecali	UFC/100ml	0.00	1.000,00	83.481,82	200.000,00
Streptococchi Fecali	UFC/100ml	2.000	1.000,00	40.681,82	130.000,00		



Comune	Impianto	Parametro	UN_MISURA	Limite	VALMIN	VALMEDIO	VALMAX
Priverno	Depuratore di CERIARA SS 156 dei Monti Lepini Trv. Grotte Prima dx Ceriara	Solidi Sospesi Totali	mg/L	Non più del 40% del valore a monte dell'impianto	6,00	32,82	73,00
		Solidi Sedimentabili 2 H	ml/L	2	0,10	0,37	2,10
		Solidi Grossolani	cm	1	0,00	0,00	0,00
		B.O.D.5	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	7,00	28,55	50,00
		C.O.D.	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	22,00	48,55	87,00
		Azoto Ammoniacale (NH4)	mg/L	30	0,07	2,30	12,15
		Azoto Nitroso (NO2) come N	mg/L	1	0,01	0,18	0,57
		Azoto Nitrico (NO3) come N	mg/L	30	1,87	5,95	11,06
		Fosforo Totale come P	mg/L	10	0,11	3,53	17,00
		Tensioattivi Totali	mg/L	4	0,07	2,94	15,09
		Cloruri	mg/L	1.200	101,43	167,19	230,40
		Cloro Attivo Libero	mg/L	0	0,00	0,03	0,08
		Coliformi Totali	UFC/100ml	20.000	2.000,00	126.000,00	210.000,00
		Coliformi Fecali	UFC/100ml	12.000	1.000,00	28.545,45	90.000,00
Streptococchi Fecali	UFC/100ml	2.000	1.000,00	9.545,45	34.000,00		
Priverno	Depuratore di FOSSANOVA - Via Cistercensi n.SNC Fossanova	Solidi Sospesi Totali	mg/L	Non più del 40% del valore a monte dell'impianto	3,00	10,18	40,00
		Solidi Sedimentabili 2 H	ml/L	2	0,10	0,11	0,20
		Solidi Grossolani	cm	1	0,00	0,00	0,00
		B.O.D.5	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	2,00	30,64	90,00
		C.O.D.	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	10,00	59,00	131,00
		Azoto Ammoniacale (NH4)	mg/L	30	0,11	5,13	19,72
		Azoto Nitroso (NO2) come N	mg/L	1	0,05	0,22	0,37
		Azoto Nitrico (NO3) come N	mg/L	30	0,10	7,02	10,60
		Fosforo Totale come P	mg/L	10	0,17	3,36	6,42
		Tensioattivi Totali	mg/L	4	0,07	6,29	15,62
		Cloruri	mg/L	1.200	20,71	92,40	163,21
		Cloro Attivo Libero	mg/L	0,3	0,00	0,00	0,00
		Coliformi Totali	UFC/100ml	20.000	45.000,00	140.909,09	340.000,00
		Coliformi Fecali	UFC/100ml	12.000	2.000,00	36.454,55	100.000,00
Streptococchi Fecali	UFC/100ml	2.000	1.000,00	5.818,18	20.000,00		

Comune	Impianto	Parametro	UN_MISURA	Limite	VALMIN	VALMEDIO	VALMAX
<b>Prossedi</b>	Depuratore di PROSEDI Contr. Madonna delle Grazie Via Cimitero SNC	Solidi Sospesi Totali	mg/L	Non più del 40% del valore a monte dell'impianto	3,00	10,64	24,00
		Solidi Sedimentabili 2 H	ml/L	2	0,10	0,11	0,20
		Solidi Grossolani	cm	1	0,00	0,00	0,00
		B.O.D.5	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	11,00	34,18	60,00
		C.O.D.	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	32,00	59,91	122,00
		Azoto Ammoniacale (NH4)	mg/L	30	0,49	4,46	30,10
		Azoto Nitroso (NO2) come N	mg/L	1	0,06	0,18	0,44
		Azoto Nitrico (NO3) come N	mg/L	30	0,36	2,68	6,28
		Fosforo Totale come P	mg/L	0.00	0,70	1,97	3,38
		Tensioattivi Totali	mg/L	4	0,12	3,66	16,25
		Cloruri	mg/L	1.200	16,00	63,58	99,30
		Cloro Attivo Libero	mg/L	0,3	0,00	0,03	0,05
		Coliformi Totali	UFC/100ml	20.000	3.000,00	281.090,91	750.000,00
		Coliformi Fecali	UFC/100ml	12.000	1.000,00	75.818,18	200.000,00
		Streptococchi Fecali	UFC/100ml	2.000	500,00	40.227,27	100.000,00
<b>Rocca Massima</b>	DEPURATORE La Furchia SP Roccamassima n.SNC	Solidi Sospesi Totali	mg/L	Non più del 40% del valore a monte dell'impianto	10,00	19,64	44,00
		B.O.D.5	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	10,00	22,09	45,00
		C.O.D.	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	27,00	61,73	115,00
		Azoto Ammoniacale (NH4)	mg/L	30	0,30	8,33	30,60
		Azoto Nitroso (NO2) come N	mg/L	1	0,20	3,35	12,20
		Azoto Nitrico (NO3) come N	mg/L	30	3,00	13,66	21,40
		Fosforo Totale come P	mg/L	10	1,00	4,15	8,50
		Tensioattivi Totali	mg/L	4	3,00	3,43	3,80
		Grassi Totali	mg/L	40	4,00	5,00	6,00
Cloro Attivo Libero	mg/L	0	0,00	0,00	0,00		

Comune	Impianto	Parametro	UN_MISURA	Limite	VALMIN	VALMEDIO	VALMAX
Roccagorga	Depuratore ROCCAGORGA CENTRO Via Ponte Bocchetta	Solidi Sospesi Totali	mg/L	Non più del 40% del valore a monte dell'impianto	4,00	13,82	34,00
		Solidi Sedimentabili 2 H	ml/L	2	0,10	0,41	3,00
		Solidi Grossolani	cm	1	0,00	0,00	0,00
		B.O.D.5	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	6,00	35,73	60,00
		C.O.D.	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	20,00	74,64	196,00
		Azoto Ammoniacale (NH4)	mg/L	30	0,74	13,91	76,72
		Azoto Nitroso (NO2) come N	mg/L	1	0,01	0,06	0,09
		Azoto Nitrico (NO3) come N	mg/L	30	0,01	1,65	7,67
		Fosforo Totale come P	mg/L	10	0,20	2,83	6,25
		Tensioattivi Totali	mg/L	4	0,64	4,25	7,99
		Cloruri	mg/L	1.200	42,12	80,24	148,90
		Cloro Attivo Libero	mg/L	0,3	0,00	0,02	0,05
		Coliformi Totali	UFC/100ml	20.000	6.800,00	204.254,55	400.000,00
		Coliformi Fecali	UFC/100ml	12.000	2.000,00	73.727,27	200.000,00
Streptococchi Fecali	UFC/100ml	2.000	1.000,00	48.009,09	200.000,00		
Roccagorga	Depuratore di Roccagorga PRATI - Loc.Prunacci Via La Cona SNC Zona Industriale	Solidi Sospesi Totali	mg/L	Non più del 40% del valore a monte dell'impianto	4,00	23,18	66,00
		Solidi Sedimentabili 2 H	ml/L	2	0,10	0,53	2,80
		Solidi Grossolani	cm	1	0,00	0,00	0,00
		B.O.D.5	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	8,00	31,18	90,00
		C.O.D.	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	15,00	54,18	108,00
		Azoto Ammoniacale (NH4)	mg/L	30	0,06	2,28	12,60
		Azoto Nitroso (NO2) come N	mg/L	1	0,01	0,13	0,35
		Azoto Nitrico (NO3) come N	mg/L	30	0,01	7,50	23,59
		Fosforo Totale come P	mg/L	0.00	0,50	2,88	10,10
		Tensioattivi Totali	mg/L	4	0,32	3,67	14,69
		Cloruri	mg/L	1.200	21,30	62,29	119,33
		Cloro Attivo Libero	mg/L	0,3	0,00	0,02	0,05
		Coliformi Totali	UFC/100ml	20.000	3.000,00	133.181,82	330.000,00
		Coliformi Fecali	UFC/100ml	12.000	1.000,00	23.800,00	94.000,00
Streptococchi Fecali	UFC/100ml	2.000	1.000,00	12.009,09	50.000,00		

Comune	Impianto	Parametro	UN_MISURA	Limite	VALMIN	VALMEDIO	VALMAX
Saubaudia	Depuratore BELSITO Via Caterattino	Solidi Sospesi Totali	mg/L	35	5,00	12,10	21,00
		B.O.D.5	mg/L	25	6,00	11,30	22,00
		C.O.D.	mg/L	125	16,00	40,86	156,00
		Fosforo Totale come P	mg/L	2	1,40	4,40	8,70
		Tensioattivi Totali	mg/L	2	0,04	0,15	0,21
Saubaudia	Depuratore Consorzio CAPROLACE Via Delle Farnie snc	Solidi Sospesi Totali	mg/L	Non più del 40% del valore a monte dell'impianto	10,00	12,14	25,00
		B.O.D.5	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	2,00	6,71	11,00
		C.O.D.	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	7,00	32,86	50,00
		Azoto Ammoniacale (NH4)	mg/L	30	0,10	7,12	34,00
		Azoto Nitroso (NO2) come N	mg/L	1	0,10	0,43	1,00
		Azoto Nitrico (NO3) come N	mg/L	30	2,00	11,50	18,00
		Fosforo Totale come P	mg/L	10	1,00	3,50	6,00
		Cloro Attivo Libero	mg/L	0,3	0,00	0,00	0,00
Saubaudia	Depuratore BELLA FARNIA Via Div. Nocchia, 52	Solidi Sospesi Totali	mg/L	Non più del 40% del valore a monte dell'impianto	8,00	13,00	38,00
		Solidi Sedimentabili 2 H	ml/L	2	0,10	0,10	0,10
		Solidi Grossolani	cm	1	0,00	0,00	0,00
		B.O.D.5	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	2,00	10,67	20,00
		C.O.D.	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	10,00	31,33	50,00
		Azoto Ammoniacale (NH4)	mg/L	30	0,10	0,10	0,10
		Azoto Nitroso (NO2) come N	mg/L	1	0,10	0,10	0,10
		Azoto Nitrico (NO3) come N	mg/L	30	6,80	14,90	20,00
		Fosforo Totale come P	mg/L	10	2,50	3,29	4,00
		Cloruri	mg/L	1.200	53,60	56,25	58,90
Cloro Attivo Libero	mg/L	0,3	0,00	0,00	0,00		

Comune	Impianto	Parametro	UN_MISURA	Limite	VALMIN	VALMEDIO	VALMAX
Sabaudia	Depuratore BORGHO VODICE Via Migliara 54 snc B.go Vodice	Solidi Sospesi Totali	mg/L	Non più del 40% del valore a monte dell'impianto	10,00	10,78	16,00
		Solidi Sedimentabili 2 H	ml/L	2	0,10	0,10	0,10
		Solidi Grossolani	cm	1	0,00	0,00	0,00
		B.O.D.5	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	1,00	8,33	19,00
		C.O.D.	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	8,00	27,78	50,00
		Azoto Ammoniacale (NH4)	mg/L	30	0,10	1,54	5,20
		Azoto Nitroso (NO2) come N	mg/L	1	0,10	0,14	0,30
		Azoto Nitrico (NO3) come N	mg/L	30	1,10	3,78	7,00
		Fosforo Totale come P	mg/L	10	1,00	1,25	2,00
		Tensioattivi Totali	mg/L	0.00	4,00	4,00	4,00
		Cloruri	mg/L	1.200	65,90	78,05	90,20
Cloro Attivo Libero	mg/L	0,3	0,00	0,00	0,00		
Sabaudia	Depuratore Borgo San Donato SS. 148 Pontina 826 Borgo S. Donato	Solidi Sospesi Totali	mg/L	Non più del 40% del valore a monte dell'impianto	7,00	9,67	10,00
		Solidi Sedimentabili 2 H	ml/L	2	0,10	0,10	0,10
		Solidi Grossolani	cm	1	0,00	0,00	0,00
		B.O.D.5	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	1,00	8,00	19,00
		C.O.D.	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	8,00	40,78	130,00
		Azoto Ammoniacale (NH4)	mg/L	30	0,04	1,46	10,80
		Azoto Nitroso (NO2) come N	mg/L	1	0,10	1,10	7,90
		Azoto Nitrico (NO3) come N	mg/L	30	6,00	10,00	14,00
		Fosforo Totale come P	mg/L	10	1,00	1,92	4,00
		Cloruri	mg/L	1.200	61,10	63,90	66,70
		Cloro Attivo Libero	mg/L	0	0,00	0,00	0,00

Comune	Impianto	Parametro	UN_MISURA	Limite	VALMIN	VALMEDIO	VALMAX
San Felice Circeo	DEPURATORE S.FELICE Via Regina Elena, 5	Solidi Sospesi Totali	mg/L	35	9,00	83,83	186,00
		B.O.D.5	mg/L	25	6,00	56,33	150,00
		C.O.D.	mg/L	125	13,00	136,50	316,00
		Azoto Ammoniacale (NH4)	mg/L	15	0,00	9,02	31,60
		Azoto Nitroso (NO2) come N	mg/L	0,6	0,00	0,87	5,45
		Azoto Nitrico (NO3) come N	mg/L	0.00	0,00	2,87	5,60
		Fosforo Totale come P	mg/L	0.00	2,90	4,84	7,20
		Tensioattivi Totali	mg/L	2	0,10	1,88	3,80
		Grassi Totali	mg/L	20	5,00	5,00	5,00
Santi Cosma e Damiano	Dep. Loc. PORTO D'ARZINO Via S. Angelo SNC	Solidi Sospesi Totali	mg/L	35	2,00	9,82	35,00
		Solidi Grossolani	1 cm	assenti	0,00	0,00	0,00
		B.O.D.5	mg/L	25	5,00	23,09	80,00
		C.O.D.	mg/L	125	14,00	42,91	90,00
		Azoto Ammoniacale (NH4)	mg/L	15	0,05	1,75	4,32
		Azoto Nitroso (NO2) come N	mg/L	0,6	0,01	0,12	0,54
		Azoto Nitrico (NO3) come N	mg/L	20	0,46	2,15	3,41
		Fosforo Totale come P	mg/L	10	0,19	1,34	2,38
		Tensioattivi Totali	mg/L	2	0,11	1,10	1,97
		Cloruri	mg/L	1.200	31,60	50,66	74,50
		Cloro Attivo Libero	mg/L	0	0,00	0,11	0,30
Escherichia Coli	UFC/100ml	5.000	300,00	8.681,82	68.000,00		
Sermoneta	Depuratore SERMONETA Via Carrara SNC Monticchio	Solidi Sospesi Totali	mg/L	Non più del 40%del valore a monte dell'impianto	3,00	6,55	12,00
		B.O.D.5	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	5,00	8,14	12,00
		C.O.D.	mg/L	Non più del 70%del valore a monte dell'impianto	8,00	16,00	26,00
		Azoto Ammoniacale (NH4)	mg/L	30	0,20	6,43	18,50
		Azoto Nitroso (NO2) come N	mg/L	0.00	0,00	0,05	0,30
		Azoto Nitrico (NO3) come N	mg/L	0.00	0,00	2,93	9,90
		Fosforo Totale come P	mg/L	10	0,40	1,95	6,70
		Tensioattivi Totali	mg/L	4	0,10	0,16	0,25

Comune	Impianto	Parametro	UN_MISURA	Limite	VALMIN	VALMEDIO	VALMAX
Sonnino	Depurat. SONNINO CENTRO Loc. La Sassa Via S. Gaspare	Solidi Sospesi Totali	mg/L	Non più del 40% del valore a monte dell'impianto	8,00	52,71	183,00
		Solidi Sedimentabili 2 H	ml/L	2	0,10	0,77	3,00
		Solidi Grossolani	cm	1	0,00	0,00	0,00
		B.O.D.5	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	15,00	120,71	760,00
		C.O.D.	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	20,00	165,64	980,00
		Azoto Ammoniacale (NH4)	mg/L	30	0,01	10,53	44,59
		Azoto Nitroso (NO2) come N	mg/L	1	0,02	0,52	3,29
		Azoto Nitrico (NO3) come N	mg/L	30	0,19	3,95	10,32
		Fosforo Totale come P	mg/L	10	0,55	3,05	6,50
		Tensioattivi Totali	mg/L	4	0,10	34,47	177,60
		Cloruri	mg/L	1.200	66,34	143,65	221,12
		Cloro Attivo Libero	mg/L	0	0,00	0,03	0,10
		Coliformi Totali	UFC/100ml	20.000	500,00	186.035,71	680.000,00
		Coliformi Fecali	UFC/100ml	12.000	200,00	48.042,86	300.000,00
Streptococchi Fecali	UFC/100ml	2.000	100,00	76.435,71	400.000,00		
Sonnino	Depuratore SONNINO SCALO Via Argine Amaseno Via Starza	Solidi Sospesi Totali	mg/L	Non più del 40% del valore a monte dell'impianto	5,00	18,45	37,00
		Solidi Sedimentabili 2 H	ml/L	0.00	0,10	0,43	2,00
		Solidi Grossolani	cm	0.00	0,00	0,00	0,00
		B.O.D.5	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	10,00	24,64	60,00
		C.O.D.	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	20,00	45,27	78,00
		Azoto Ammoniacale (NH4)	mg/L	30	0,05	1,62	5,47
		Azoto Nitroso (NO2) come N	mg/L	1	0,02	0,25	0,41
		Azoto Nitrico (NO3) come N	mg/L	30	1,81	4,89	8,40
		Fosforo Totale come P	mg/L	10	0,41	0,99	1,71
		Tensioattivi Totali	mg/L	4	0,07	1,94	6,51
		Cloruri	mg/L	1.200	45,00	79,07	126,35
		Cloro Attivo Libero	mg/L	0,3	0,00	0,03	0,10
		Coliformi Totali	UFC/100ml	20.000	2.000,00	197.181,82	600.000,00
		Coliformi Fecali	UFC/100ml	12.000	1.000,00	41.045,45	250.000,00
Streptococchi Fecali	UFC/100ml	2.000	1.000,00	22.454,55	80.000,00		



Comune	Impianto	Parametro	UN_MISURA	Limite	VALMIN	VALMEDIO	VALMAX
Sperlonga	Depuratore SPERLONGA Loc Salette Dep	Solidi Sospesi Totali	mg/L	35	5,00	19,83	58,00
		Solidi Grossolani	1 cm	assenti	0,00	0,00	0,00
		B.O.D.5	mg/L	25	3,00	16,37	65,00
		C.O.D.	mg/L	125	10,00	55,50	278,00
		Azoto Ammoniacale (NH4)	mg/L	15	0,03	3,98	58,65
		Azoto Nitroso (NO2) come N	mg/L	0,6	0,01	0,08	0,40
		Azoto Nitrico (NO3) come N	mg/L	20	0,08	8,14	14,46
		Fosforo Totale come P	mg/L	0.00	0,42	3,44	5,92
		Tensioattivi Totali	mg/L	2	0,04	0,94	3,02
		Cloruri	mg/L	1.200	138,30	201,89	276,50
		Grassi Totali	mg/L	20	10,00	29,50	152,00
		Cloro Attivo Libero	mg/L	0,2	0,00	0,10	0,60
		Escherichia Coli	UFC/100ml	5.000	100,00	2.890,00	24.000,00
Spigno Saturnia	Depuratore SPIGNO Via S.Stefano Loc San Gennaro SNC	Solidi Sospesi Totali	mg/L	Non più del 40% del valore a monte dell'impianto	7,00	33,73	67,00
		Solidi Sedimentabili 2 H	ml/L	2	0,10	0,41	1,80
		Solidi Grossolani	cm	1	0,00	0,00	0,00
		B.O.D.5	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	10,00	38,18	100,00
		C.O.D.	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	30,00	69,45	162,00
		Azoto Ammoniacale (NH4)	mg/L	30	0,85	5,94	14,24
		Azoto Nitroso (NO2) come N	mg/L	1	0,03	0,21	0,57
		Azoto Nitrico (NO3) come N	mg/L	30	0,03	1,67	4,63
		Fosforo Totale come P	mg/L	10	0,28	1,23	2,06
		Tensioattivi Totali	mg/L	4	0,17	6,08	23,37
		Cloruri	mg/L	1.200	36,90	52,98	74,00
		Cloro Attivo Libero	mg/L	0,3	0,00	0,16	0,70
		Coliformi Totali	UFC/100ml	20.000	500,00	34.454,55	250.000,00
Coliformi Fecali	UFC/100ml	12.000	200,00	1.445,45	4.000,00		
Streptococchi Fecali	UFC/100ml	2.000	200,00	2.009,09	10.000,00		

Comune	Impianto	Parametro	UN_MISURA	Limite	VALMIN	VALMEDIO	VALMAX
Terracina	DEPURATORE Terracina Via Cave	Solidi Sospesi Totali	mg/L	35	2,00	9,94	16,00
		B.O.D.5	mg/L	25	4,00	11,93	25,00
		C.O.D.	mg/L	125	10,00	29,19	47,00
		Azoto Ammoniacale (NH4)	mg/L	15	0,00	3,65	23,80
		Azoto Nitroso (NO2) come N	mg/L	0,6	0,00	0,06	0,30
		Azoto Nitrico (NO3) come N	mg/L	20	0,00	4,54	8,60
		Fosforo Totale come P	mg/L	10	0,30	1,73	8,60
		Tensioattivi Totali	mg/L	0.00	0,10	0,26	1,10
		Cloruri	mg/L	1.200	108,00	166,91	203,00
		Grassi Totali	mg/L	20	0,50	0,50	0,50
Vallecorsa	Depuratore Loc.Fortidico P.ta Missoria SNC	Solidi Sospesi Totali	mg/L	Non più del 40% del valore a monte dell'impianto	4,00	50,09	150,00
		Solidi Sedimentabili 2 H	ml/L	0.00	0,10	1,08	9,80
		Solidi Grossolani	cm	1	0,00	0,00	0,00
		B.O.D.5	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	15,00	116,36	410,00
		C.O.D.	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	10,00	159,73	414,00
		Azoto Ammoniacale (NH4)	mg/L	30	0,10	11,25	50,14
		Azoto Nitroso (NO2) come N	mg/L	1	0,01	0,25	0,48
		Azoto Nitrico (NO3) come N	mg/L	30	0,11	6,53	11,36
		Fosforo Totale come P	mg/L	10	0,78	5,38	11,51
		Tensioattivi Totali	mg/L	4	0,33	24,34	184,77
		Cloruri	mg/L	1.200	31,90	90,37	127,60
		Cloro Attivo Libero	mg/L	0,3	0,00	0,01	0,06
		Coliformi Totali	UFC/100ml	0.00	6.000,00	195.636,36	600.000,00
		Coliformi Fecali	UFC/100ml	12.000	2.000,00	71.454,55	310.000,00
Streptococchi Fecali	UFC/100ml	2.000	500,00	53.590,91	148.000,00		

Comune	Impianto	Parametro	UN_MISURA	Limite	VALMIN	VALMEDIO	VALMAX
Villa Santo Stefano	Depuratore Valle Chiesa Loc. Colle Chiesa	Solidi Sospesi Totali	mg/L	Non più del 40% del valore a monte dell'impianto	3,00	32,14	80,00
		Solidi Sedimentabili 2 H	ml/L	2	0,10	0,56	1,50
		Solidi Grossolani	cm	1	0,00	0,00	0,00
		B.O.D.5	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	20,00	127,14	380,00
		C.O.D.	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	10,00	241,71	580,00
		Azoto Ammoniacale (NH4)	mg/L	30	0,82	15,59	39,30
		Azoto Nitroso (NO2) come N	mg/L	1	0,07	0,23	0,52
		Azoto Nitrico (NO3) come N	mg/L	30	2,23	5,60	10,00
		Fosforo Totale come P	mg/L	10	0,17	6,70	16,70
		Tensioattivi Totali	mg/L	4	0,58	18,59	98,00
		Cloruri	mg/L	1.200	52,30	90,32	135,30
		Cloro Attivo Libero	mg/L	0	0,05	0,05	0,05
		Coliformi Totali	UFC/100ml	20.000	12.000,00	210.285,71	330.000,00
		Coliformi Fecali	UFC/100ml	12.000	5.000,00	60.142,86	120.000,00
Streptococchi Fecali	UFC/100ml	0.00	2.000,00	13.714,29	50.000,00		
Villa Santo Stefano	Depuratore Le Strette Via Meito snc	Solidi Sospesi Totali	mg/L	Non più del 40% del valore a monte dell'impianto	40,00	98,43	207,00
		Solidi Sedimentabili 2 H	ml/L	2	0,20	1,06	4,00
		Solidi Grossolani	cm	1	0,00	0,00	0,00
		B.O.D.5	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	55,00	217,29	420,00
		C.O.D.	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	57,00	275,86	520,00
		Azoto Ammoniacale (NH4)	mg/L	30	0,40	28,78	112,71
		Azoto Nitroso (NO2) come N	mg/L	1	0,01	0,40	0,81
		Azoto Nitrico (NO3) come N	mg/L	30	0,07	0,54	1,37
		Fosforo Totale come P	mg/L	10	0,73	9,25	31,05
		Tensioattivi Totali	mg/L	4	2,10	21,44	79,30
		Cloruri	mg/L	1.200	20,71	52,40	92,20
		Cloro Attivo Libero	mg/L	0	0,00	0,00	0,00
		Coliformi Totali	UFC/100ml	20.000	30.000,00	554.285,71	950.000,00
		Coliformi Fecali	UFC/100ml	12.000	10.000,00	325.714,29	600.000,00
Streptococchi Fecali	UFC/100ml	2.000	1.500,00	133.785,71	400.000,00		

Comune	Impianto	Parametro	UN_MISURA	Limite	VALMIN	VALMEDIO	VALMAX
Villa Santo Stefano	Depuratore Macchione Con Macchione	Solidi Sospesi Totali	mg/L	Non più del 40% del valore a monte dell'impianto	183,00	294,00	400,00
		Solidi Sedimentabili 2 H	ml/L	2	0,70	2,66	10,00
		Solidi Grossolani	cm	1	0,00	0,00	0,00
		B.O.D.5	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	68,00	485,43	980,00
		C.O.D.	mg/L	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto	112,00	660,14	1.250,00
		Azoto Ammoniacale (NH4)	mg/L	30	13,30	102,72	378,17
		Azoto Nitroso (NO2) come N	mg/L	1	0,05	0,05	0,05
		Azoto Nitrico (NO3) come N	mg/L	30	0,20	0,37	0,78
		Fosforo Totale come P	mg/L	10	1,27	5,82	9,83
		Tensioattivi Totali	mg/L	4	7,00	99,33	246,00
		Cloruri	mg/L	1.200	76,87	127,24	181,30
		Coliformi Totali	UFC/100ml	0.00	450.000,00	878.571,43	1.200.000,00
		Coliformi Fecali	UFC/100ml	12.000	50.000,00	468.571,43	900.000,00
Streptococchi Fecali	UFC/100ml	0.00	3.000,00	301.857,14	420.000,00		